

# CERTIFICADO DE PRODUCTO

**Intertek Colombia S.A**

Oficina Principal Bogotá: Calle 127A No. 53A-45 Torre II Of. 1103, Bogotá - Colombia

## VALTECH MAYORISTA S.A.S

Dirección y ciudad: CALLE 30 # 66-25 / Armenia/ Quindío

País de Origen: CHINA

Alcance:

Ítem	Producto	Familia	Sub-Familia	Marca
1	UPS monofásica y bifásica	Sistemas de potencia ininterrumpida – UPS	UPS monofásica y bifásica	SAT

Nota. La descripción de los productos cubiertos por el presente certificado, se detallan en el Anexo 1 que es parte integral de este documento.

**Ha sido evaluado a satisfacción por Intertek conforme a los requisitos del reglamento:**

**Resolución 40117 del 02 de Abril de 2024. Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE**

Libro	Artículo	Artículo específico
2	2.3.30	2.3.30.1

**Número del certificado:**

**EL-CS-250081**

**Esquema de Certificación:**

Esquema 5 RETIE

**Fecha de expedición:**

9 de junio de 2025

**Fecha de actualización:**

No Aplica

**Fecha de Seguimiento 1:**

9 de junio de 2026

**Fecha de Seguimiento 2:**

9 de febrero de 2027

**Fecha de vencimiento:**

8 de junio de 2030

**Firma Responsable:**

Gerente Líneas de Negocio Electrical & Hardlines



ISO/IEC 17065:2012  
11 -CPR- 002

Página 1 de 4



# Anexo 1

## Certificado de conformidad

### EL-CS-250081

Ítem	Denominación/Modelo/Categoría/No. Serial (Según aplique)	Referencia
1	UPS INTERACTIVA LED SAT UR750+ 120VAC 750VA/360W	SAT UR750+
2	UPS INTERACTIVA LED SAT UR1000+ 120VAC 1000VA/500W	SAT UR1000+
3	UPS INTERACTIVA LED SAT UR1200+ 120VAC 1200VA/720W	SAT UR1200+
4	UPS INTERACTIVA LED SAT UR1500+ 120VAC 1500VA/900W	SAT UR1500+
5	UPS INTERACTIVA LED SAT UR2000+ 120VAC 2000VA/1200W	SAT UR2000+
6	UPS INTERACTIVA LED SAT UR3000+ 120VAC 3000VA/1800W	SAT UR3000+
7	UPS INTERACTIVA LCD SAT UR750+120VAC 750VA/360W	SAT UR750+LCD
8	UPS INTERACTIVA LCD SAT UR1000+ 120VAC 1000VA/500W	SAT UR1000+LCD
9	UPS INTERACTIVA LCD SAT UR1200+ 120VAC 1200VA/720W	SAT UR1200+LCD
10	UPS INTERACTIVA LCD SAT UR1500+ 120VAC 1500VA/900W	SAT UR1500+LCD
11	UPS INTERACTIVA LCD SAT UR2000+ 120VAC 2000VA/1200W	SAT UR2000+LCD
12	UPS INTERACTIVA LCD SAT UR3000+ 120VAC 3000VA/1800W	SAT UR3000+LCD
13	UPS INTERACTIVA GAMER SAT UR800 120VAC 800VA/480W	SAT UR800G
14	UPS INTERACTIVA GAMER SAT UR1200 120VAC 1200VA/720W	SAT UR1200G
15	UPS ONLINE MONOFASICA SAT UOL1000+LCD 120V 1KVA/1KW	SAT UOL1000+LCD
16	UPS ONLINE MONOFASICA SAT UOL2000+LCD 120V 2KVA/2KW	SAT UOL2000+LCD
17	UPS ONLINE MONOFASICA SAT UOL3000+LCD 120V 3KVA/3KW	SAT UOL3000+LCD
18	UPS ONLINE BIFASICA SAT UOL3000+LCD 220V 3KVA/3KW	SAT UOL3000+LCD
19	UPS ONLINE BIFASICA SAT UOL6000+LCD 220V 6KVA/6KW	SAT UOL6000+LCD
20	UPS ONLINE BIFASICA SAT UOL10000+LCD 220V 10KVA/10KW	SAT UOL10000+LCD
21	UPS ONLINE MONOFASICA SAT UOL1000RT+ LCD 120V 1KVA/1KW	SAT UOL1000RT+ LCD
22	UPS ONLINE MONOFASICA SAT UOL2000RT+ LCD 120V 2KVA/2KW	SAT UOL2000RT+ LCD
23	UPS ONLINE MONOFASICA SAT UOL3000RT+ LCD 120V 3KVA/3KW	SAT UOL3000RT+ LCD

Nombre del fabricante o productor: **FOSHAN UNIPOWER ELECTRONIC CO., LTD.**

**FIN DE ANEXO 1**



ISO/IEC 17065:2012  
11 -CPR- 002

Página 2 de 4



# Anexo 2

## Certificado de conformidad

### EL-CS-250081

#### Trazabilidad de Reportes de Laboratorio

Ítem	Número de reporte	Laboratorio
1	103-25	LAECOL

Los ensayos se realizaron bajo las siguientes normas: IEC 62040-1, IEC 62040-3

#### Usos asociados al producto

ITEM	Usos	Descripción
1	Permitidos	Equipos informáticos: Computadoras, servidores, routers, modems, etc. Equipos de seguridad: Sistemas de videovigilancia, alarmas, etc. Equipos industriales: Máquinas de control, sistemas de automatización, etc. En centros de datos: Para proteger servidores, sistemas de red y otros equipos críticos En instituciones financieras: Para garantizar la continuidad de los servicios de transacción En laboratorios de investigación: Para proteger equipos y datos En hogares: Para proteger computadoras, sistemas de entretenimiento y otros dispositivos sensibles


 ISO/IEC 17065:2012  
 11 -CPR- 002


# Anexo 2

## Certificado de conformidad

### EL-CS-250081

ITEM	Usos	Descripción
2	No Permitidos	<p>El producto no es apropiado para aplicaciones médicas de soporte de vida, aplicaciones de hornos microondas, aspiradoras, aplicaciones con calefactores o aquellas que manejen motores AC de cualquier potencia.</p> <p>Evite utilizar el dispositivo bajo la luz solar directa, la lluvia o un ambiente húmedo.</p> <p>Este equipo no se puede instalar cerca del área de la fuente de calor o equipos similares como calentadores eléctricos y estufas calientes.</p> <p>No Permita que líquidos u objetos extraños ingresen a la unidad UPS. No Ubique bebidas o cualquier otro envase que contenga líquido cerca de la Unidad.</p> <p>El sistema de puesta a tierra (SPT) es obligatorio para garantizar la protección de los usuarios y equipos. No se permite el uso sin sistema de puesta a tierra. Las especificaciones del Sistema se encuentran descritas en el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE. Instrucciones de seguridad de las baterías</p> <p>Se debe reservar una distancia segura y ventilación alrededor del UPS. Consulte el manual para la instalación.</p>

#### FIN DE ANEXO 2

*El presente certificado tiene validez desde la fecha de expedición y cubre el producto descrito en el Anexo 1 según el Reglamento indicado en el presente documento y no implica juicios sobre otros MODELOS Y/O REFERENCIAS distintos a los mencionados que fabrique o importe el titular del presente certificado. Este certificado perderá vigencia si el titular incluye modificaciones sobre las características del producto que fue sometido a evaluación, cuando se suspenda la certificación por incumplimiento de la empresa a los requisitos exigidos en la normativa y/o regulación vigente aplicable y estará sujeto a sanciones legales según el Anexo 1 de la Oferta Comercial - Términos y Condiciones Generales de provisión de servicios de Intertek Colombia.*

*El alcance de esta certificación es de CONFORMIDAD DE PRODUCTO.*

#### Responsable

Gerente Líneas de Negocio  
Electrical & Hardlines



ISO/IEC 17065:2012  
11 -CPR- 002

